



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ.Μελέτης: 11_2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ -
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΤΜ.2& ΤΜ.3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΚΑΥΣΙΜΑ

Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (και τις τροποποιήσεις αυτών όπως ισχύουν τώρα), καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β'/2003): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», β) στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 468/2002 (Φ.Ε.Κ. 1273/Β'/2003): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» και γ) στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 284/2006 (Φ.Ε.Κ. 1736/Β/2007) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ». Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κλπ.).

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων: Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 510/2004 (Φ.Ε.Κ. 872/Β'/2007): «Καύσιμα αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και β) στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 316/2010 (Φ.Ε.Κ. 501Β/29-02-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Ο Δήμος και τα Ν.Π. διατηρούν το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου αποστέλλοντας δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Απαιτήσεις:

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους **υπεύθυνη δήλωση** ν.1599/86 ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης και ότι τα είδη αυτά είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.

Τελικές δηλώσεις:

Ο Δήμος και τα Ν.Π. διατηρούν το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου αποστέλλοντας δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου όπως αναφέρονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

Η τυχόν διαφορά ποσότητας θα καλύπτεται με πρόσθεση ή αφαίρεση μικρότερης συσκευασίας.

25-7-24
Συντάχθηκε

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ4

Ελέχθηκε-Θεωρήθηκε 25-7-24
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ._Υ.ΔΟΜ._ΠΕΡΙΒ.

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ